

張貼日期：2010/03/22

## 校內分機維修緊急通知

因昨日(3/21)總務處營繕組共同管道D段高壓電纜遷移施工，第二高壓迴路停電，造成生科分離交換區600門及主交換區100門分機不通。

影響範圍包括：生命科學一二館、人社院、工科館、生物科技館、原科中心、核能科技館、加速器館、原子爐、同位素館、光電子實驗室、副校長室、清華學院、物理系及保管組等單位。

中心今早已緊急通知維護廠商從台北調用交換機卡片至校搶修，中午12:30起更換交換機系統卡片，且發現交換機系統有嚴重損壞，暫時無法排除，導致全校分機不通(網路分機不受影響)，預計今日18:00前修復，造成不便之處，敬請見諒。後續處理進度可至詳中心網站<http://www.cc.nthu.edu.tw/>

復機後分機使用如有問題，請於上班時間利用其它分機撥#99通知總機。

-  
計算機與通訊中心  
網路系統組 敬啟

From:  
<http://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:  
[http://net.nthu.edu.tw/netsys/ mailing:announcement:20100322\\_01](http://net.nthu.edu.tw/netsys/ mailing:announcement:20100322_01)

Last update: **2016/01/21 15:42**

