

張貼日期 2016/10/09

有關「105年10月9日本校校園網路連外異常狀況」說明

主旨：有關「105年10月9日本校校園網路連外異常狀況」說明

說明：

1. 因本校保管組綜二館水塔拆除工程，不慎將計中冷氣冷卻水管壓斷，造成計中網路機房冷氣無法正常運作，導致機房溫度過高。
2. 國網中心及教育部NOC決定，為避免機房內的設備溫度過高，造成設備損壞，約於10/9 06:50將設備進行關機，本校連接TANet(臺灣學術網路)及TWAREN(包括SSL-VPN)網絡服務中斷，本校出國電路HiNet台固、亞太NCTU網路連線均正常。
3. 為避免設備損壞DNS、Mail ...等部分伺服器進行關機，造成服務中斷。
4. 經積極搶修，約於10:30 本校連外網路全部恢復正常。
5. 造成不便之處，敬請見諒。

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:

<http://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:

http://net.nthu.edu.tw/netsys/ mailing:announcement:20161009_01

Last update: **2016/10/09 15:19**

