

張貼日期：2026/01/29

【漏洞預警】銘祥科技實業 | 多合一室內空氣品質監測器IAQS與觸控型7吋IoT預警控制系統I6- 存在2個漏洞

- 主旨說明:【漏洞預警】銘祥科技實業 | 多合一室內空氣品質監測器IAQS與觸控型7吋IoT預警控制系統I6- 存在2個漏洞
- 內容說明:
 - 轉發 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 資安訊息警訊 TWCERTCC-200-202601-00000022
 - 【銘祥科技實業 | 多合一室內空氣品質監測器IAQS與觸控型7吋IoT預警控制系統I6- Client-Side Enforcement of Server-Side Security
 - (CVE-2026-1363 CVSS 9.8) 多合一室內空氣品質監測器IAQS與觸控型7吋IoT預警控制系統I6存在Client-Side Enforcement of Server-Side Security漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可透過調整網頁前端取得管理者權限。
 - 【銘祥科技實業 | 多合一室內空氣品質監測器IAQS與觸控型7吋IoT預警控制系統I6- Missing Authentication
 - (CVE-2026-1364 CVSS 9.8) 多合一室內空氣品質監測器IAQS與觸控型7吋IoT預警控制系統I6存在Missing Authentication漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可直接操作系統管理功能。
- 影響平台:
 - 多合一室內空氣品質監測器IAQS與觸控型7吋IoT預警控制系統I6
- 建議措施:
 - 廠商已針對使用M4晶片之設備釋出修補，使用M3晶片之設備不支援更新，建議進行更換。請聯繫廠商確認設備使用之晶片並採取對應措施。
- 參考資料:
 1. <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10652-4cdca-1.html>

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailling:announcement:20260129_03

Last update: **2026/01/29 14:31**